

MÉRÉSI LAP

Mérés helyszíne: VVSZC III. Béla Technikum és Kollégium

Mérést végezte: _____

Mérés időpontja: 2024. 12. 10.

A mért berendezés és az alkalmazott mérőműszer(ek) megnevezése, típusa:

Mérőeszköz megnevezése	Mért villamos mennyiség megnevezése	Mérőeszköz gyári száma:
Multiméter	Feszültség	811007505
Lakatfogó	Áramerősség	

Mérés leírása:

Váltókapcsolás dugaljjal vegyes áramkörben. Multiméterrel érintésvédelmi és üzemviteli mérést hajtok végre, valamint lakatfogóval áramerősséget mérek.

Mérés eredménye:

I eredő:0,192.....(A);

U táp:238.....(V)

A fogyasztók eredő látszólagos teljesítménye: $S = \dots I \times U = 0,192 \times 238 = 45,7 \dots$ (VA)

(képlet + behelyettesítés = eredmény + mértékegység)

Dátum: _____

Aláírás: _____